

*Счет  
Акт проверки*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Свердловской области  
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел./факс 217-44-08)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел./факс 228-53-71 E-mail: oogrn\_ugrn@mail.ru)  
Отдел надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович  
(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

г. Богданович  
(место составления акта)

«25» Марта 2016 г.  
(дата составления акта)  
«13» час. «00» мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 34

По адресу/адресам: г. Богданович, ул. Октябрьская, д. № 72.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. № 34 от «03» Марта 2016 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида. (ОГРН 1026600705845; ИНН 6605006680).  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
«21» Марта 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.  
«25» Марта 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа / мин.  
(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 № 390; Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) Второй экземпляр распоряжения вручен лично под роспись заведующему Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида. Степанова Светлана Анатольевна 03.03.2016 года.  
*Степанова*  
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

*155  
02 31.03  
2016*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)*

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор отдела надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))*

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида. Степанова Светлана Анатольевна.

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Для помещений производственного, складского и технического назначения, расположенных в здании дошкольного учреждения (электрощитовая, складское помещение, помещение кастаньянши), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые надлежит обозначать на дверях данных помещений.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). <b>П. 20</b> Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.
2	У эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу из помещений изолятора и зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий, проходит труба отопления, препятствующая свободной эвакуации людей и образующих пороги.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). <b>п. 33.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". <b>п.36.</b> При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в	Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.

		дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.	
3	<p>В групповых ячейках для покрытия пола и отделки стен применяются материалы, на которые отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность материала. Для покрытия пола в групповых ячейках необходимо применять материалы класса пожарной опасности не более чем КМ 2. (Г1; В2; Д2; Т2; ПР1).</p> <p>Для отделки стен в групповых ячейках необходимо применять материалы класса пожарной опасности не более чем КМ 1. (Г1; В1; Д2; Т2; ПР1).</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390).</p> <p><b>п. 33.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 64; ст. 89; ст. 134 п. 3; п.7. Таблица, № 29.</p>	<p>Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.</p>
4	<p>В зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий для покрытия пола применяются материалы, на которые отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность материала. Для покрытия пола в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий необходимо применять материалы класса пожарной опасности не более чем КМ 2. (Г1; В2; Д2; Т2; ПР1).</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390).</p> <p><b>п. 33.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 64; ст. 89; ст. 134 п. 3; п.7. Таблица, № 29.</p>	<p>Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.</p>
5	<p>Двери помещения кастаньянши, кладовой и электрощитовой, расположенных на первом этаже здания, не выполнены с пределом огнестойкости не менее чем EI-30</p>	<p>Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</p>	<p>Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное</p>

	(противопожарными второго типа).	безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. ст. 151. СНиП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНиП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНиП 31-03-2001 п. 7.3. Свод Правил 2.13130.2009 п. 6.8.19.	учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.
6	Двери из общего коридора в лестничные клетки на первом этаже не выполнены с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390).</p> <p><b>п. 33.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СП 1.13130-2009 п. 4.2.7. (Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах). СНиП 21-01-97 п. 6.18.</p>	Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.
7	Кабельные линии систем противопожарной защиты должны быть выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами сечением не менее 0,5 мм, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов, а именно исполнением нг-HF или нг-LS.	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390).</p> <p><b>п. 61.</b> При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании ГОСТ 50571.15-97 таблица 52 F.</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1.</p>	Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

*Степанова*  
 ✓ Заведующий МАДОУ Д/С № 9 Степанова С.А.  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копии удостоверений о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума (руководителя организации и ответственных лиц за пожарную безопасность на объекте).
2. Приказы № 55 от 31.07.16 года «Приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность» и приказ № 56 от 31.07.16 года «О создании пожарно-технической комиссии».
3. Декларация пожарной безопасности б/н от 07.12.2009 г.
4. Приказ № 1 от 11.01.2016 года «О назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте».
5. Договор на техническое обслуживание АПС № 71 от 01.02.2016 г.
6. Акт проверки работы установки АПС от 09.03.2016 года.
7. Договор № 70/ТО от 02.02.2016 г. «На техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг».
8. Исполнительная документация на систему ПАК «Стрелец-Мониторинг» от 20.07.2015 г.
9. Акт проверки работоспособности системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» от 09.03.2016 года.
10. Служебные записки о выделении денежных средств на устранении нарушений требований пожарной безопасности исх. № 55, № 54, № 53 от 18 марта 2016 г, № 54 от 18 Марта 2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Свердловской области,  
капитан внутренней службы Бунаков Р.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида. Степанова Светлана Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, и иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«25» Марта 2016 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.