

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Свердловской области  
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: uopgn\_uopn@mail.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО  
Богданович  
(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s\_log@mail.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Богданович  
(место составления акта)

«16» Марта 2017 г.  
(дата составления акта)  
«10» час. «00» мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 28

По адресу/адресам: г. Богданович, ул. Октябрьская, д. № 72.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. № 28 от «06» Марта 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида. (ОГРН 1026600705845; ИНН 6605006680).

(полное и в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» Марта 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

«16» Марта 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа / мин.

(рабочих дней часов)

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 № 390; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) Второй экземпляр распоряжения вручен лично под роспись заведующему Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского

Всего 18  
от 15.03  
2017

округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида. Степанова Светлана  
Анатольевна 06.03.2017 года. ✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов - Экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида. Степанова Светлана Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Для помещений производственного, складского и технического назначения, расположенных в здании дошкольного учреждения (электрощитовая, складское помещение, помещение кастаньяши), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые надлежит обозначать на дверях данных помещений.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). <b>П. 20</b> Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.
2	В групповых ячейках для покрытия пола (за исключением помещений игровых в первой младшей группе и подготовительной группе) и отделки стен применяются материалы, на которые отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность материала. Для покрытия пола в групповых ячейках необходимо применять материалы класса пожарной	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). <b>п. 33.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон от 22	Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.


	<p>опасности не более чем КМ 2. (Г1; В2; Д2; Т2; ПР1).</p> <p>Для отделки стен в групповых ячейках необходимо применять материалы класса пожарной опасности не более чем КМ 1. (Г1; В1; Д2; Т2; ПР1).</p>	<p>июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 64; ст. 89; ст. 134 п. 3; п.7. Таблица, № 29.</p>	
3	<p>В зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий для покрытия пола применяются материалы, на которые отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность материала. Для покрытия пола в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий необходимо применять материалы класса пожарной опасности не более чем КМ 2. (Г1; В2; Д2; Т2; ПР1).</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390).</p> <p><b>п. 33.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 64; ст. 89; ст. 134 п. 3; п.7. Таблица, № 29.</p>	<p>Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.</p>
4	<p>Двери помещения кастаньянши, кладовой и электрощитовой, расположенных на первом этаже здания, не выполнены с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).</p>	<p>Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. ст. 151. СНИП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1.2.3. СНИП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНИП 31-03-2001 п. 7.3. Свод Правил 2.13130.2009 п. 6.8.19.</p>	<p>Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.</p>
5	<p>Двери из общего коридора в лестничные клетки на первом этаже не выполнены с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390).</p> <p><b>п. 33.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о</p>	<p>Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида.</p>

		<p>требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СП 1.13130-2009 п. 4.2.7. (Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах). СНИП 21-01-97 п. 6.18.</p>	
--	--	--	--

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (Не выполнены в установленный срок пункты № 1;3-6 ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 34 от 25.03.2016 года):

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

 Заведующий МАДОУ Д/С № 9 Степанова С.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Ответ на устранение предписания № 36 от 13 марта 2017 года.
2. Акт проверки эвакуационных выходов от 19.04.2016 г.
3. Сертификат соответствия на водозмульсионную краску.
4. Документы, характеризующие класс пожарной опасности на напольное покрытие, применяемое в помещении игровой групповой ячейки первой младшей группы и подготовительной группы.
5. Акт ремонта автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 19 июня 2016 года.
6. Служебные записки.
7. Квитанция об уплате административного штрафа.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,  
капитан внутренней службы Бунаков Р.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующий Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида Степанова Светлана Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, и иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«16» Марта 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575849

Владелец Степанова Светлана Анатольевна

Действителен с 16.03.2022 по 16.03.2023