

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: ooqpn_ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 31

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович "Детский сад № 9" комбинированного вида (МАДОУ "Детский сад № 9").

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице заведующей Степановой Светланы Анатольевны.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. от 09.03.2021 года, № 31, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

«19» Марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

«08» Апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

проведена плановая, выездная проверка Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В. на объекте защиты: территории здания и помещений дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 72.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Вами

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Двери эвакуационных выходов ведущих из групповых ячеек в закрытую лестничную клетку и общие коридоры первого этажа не выполнены, выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст.89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п.	01.02.2022 г.	

		5.2.3. (Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15).		
2	Складские и производственные помещения архива, электрощитовой, варочный цех, помещения для хранения, глаженья белья и помещения руководителя физкультурных занятий, расположенные на первом этаже здания, отверстия в противопожарной перегородке первого типа при прохождении вентиляционных каналов оборудовать устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре, которое должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 6 и 8. СП. 4.13130.2013 изм. Приложение № 1. п. 5.2.6. п. 5.1.2.	01.02.2022 г.	
3	Произвести замену установки автоматического обнаружения пожара и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, эксплуатирующейся с истекшим сроком эксплуатации более 10 лет.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 83 часть 1, часть 4, часть 6, часть 10.	01.02.2022 г.	
4	Открывание дверей эвакуационного выхода, ведущего из старшей группы в лестничную клетку на втором этаже, произвести по направлению выхода из здания.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть. 4. СП 1.13130.2020 п. 4.2.22. (Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации)).	01.02.2022 г.	

5	<p>В кабинете руководителя физкультурных занятий, расположенного на первом этаже здания, в котором устроено складское помещение для хранения горючих материалов, отделить противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарные второго типа). Для данного помещения определить категория по взрывопожарной и пожарной опасности и отсутствуют</p>	<p>Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3. СП 1.13130.2020 п.5.1.2; п. 5.5.2.</p>	01.02.2022 г.	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» Апрель 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

«08» Апрель 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: МЧС России (495) 400-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.



Заведующая МАДОУ «Детский сад № 9» Степанова Светлана Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575849

Владелец Степанова Светлана Анатольевна

Действителен с 16.03.2022 по 16.03.2023